

Unbedenklichkeitsbescheinigung 1



**Bureau Veritas E&E
Product Services GmbH**
Businesspark A96
86842 Türkheim
Deutschland
+ 49 (0) 8245 96810-0
info-tur@de.bureauveritas.com

Prüfbescheinigung Certificate

Antragsteller Kaco Gerätetechnik GmbH
Applicant Gottfried-Leibniz-Str. 1
D-74172 Neckarsulm

Produkttyp **Solar Inverter**
Product type

Modell Powador XP100-HV
Model

Leistung DC input: 450-800V, max. 950V, max. 235A
Ratings AC output: 400V, 50/60Hz, 100kW

Ein repräsentatives Testmuster des o.g. Modells bestand die Prüfung nach
A representative Test sample of above stated model passed the tests according to

Norm EN 61000-3-12:2005
Standard

Berichtsnr. 08TH0121-EN61000-3-12
Report No.

Zertifikat Nr. 08-131
Certificate No.

Datum 2008-09-01
Issued

Zertifizierungsstelle
Certification department

A. Hänchen