



Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
 Businesspark A96
 86842 Türkheim
 Germania
 + 49 (0) 40 740 41 - 0
 cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Dichiarazione di conformità

NOME ORGANISMO CERTIFICATORE: Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
 ACCREDITAMENTO n° ZLS II6/G3933-1/8/09
 Rif. DIN EN 45011
 Data validità: 30-Giugno-2013

OGGETTO: GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI ENEL DISTRIBUZIONE, Ed. 2.1, Dicembre 2010
 REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DI CLIENTI PRODUTTORI ALLE RETI ENEL IN BASSA TENSIONE

TIPOLOGIA APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:			
DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
		X	

COSTRUTTORE: KACO new energy GmbH
 Carl-Zeiss-Str. 1
 74172 Neckarsulm
 Germania

MODELLO:	Powador 30.0 TL3	Powador 37.5 TL3	Powador 39.0 TL3
POTENZA NOMINALE:	25 kW	30 kW	33,3 kW

VERSIONE FIRMWARE: ARM:V1.19, DSP-AC: V1.10, DSP-DC: V1.18

NUMERO DI FASI: trifase

RIFERIMENTO: Il dispositivo non è equipaggiato con trasformatore di isolamento a bassa frequenza.
 Il dispositivo necessita di essere abbinato ad un trasformatore di isolamento esterno.

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE:

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
 ACCREDITAMENTO n° ZLS II6/G3933-1/7/09
 Rif. DIN EN ISO/IEC 17025
 Data validità: 30-Giugno-2013

Esaminati i Fascicoli Prove n°10TH0307-ENELguide, emessi dal laboratorio Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH

Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni ENEL

Numero di certificato: U11-648

Data di emissione: 2011-07-27

Achim Hänchen
FIRMA RESPONSABILE